

Prot 4225
20/1/2025

COMUNE DI PAGANI

(Provincia di Salerno)

COOPERATIVA R.C. s.r.l.

***** Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale *****

Prot. UTC n° 41 /2025

Pagani, 27 Gennaio 2025

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 del DM 49/2018)

Oggetto: Intervento di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile art. 29 L. 160/2020 e smi – Impianto fotovoltaico Scuola Collodi di Via Filettine -

Committente: Comune di Pagani

Impresa : ditta ICIL srl con sede legale in via Ugo Foscolo n. 9 00012 Guidonia Montecelio (RM) C.F./P. IVA 09813891000 -

Importo contrattuale dei lavori: Euro 80.400,74;

Responsabile del Procedimento: Geom. G. Panariello;

Direzione Lavori: Ing. G. Califano;

- Visto l'art. 12 del DM 49/2018;
- Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori, prot. gen. n. 50658 del 15/12/2022;
- Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori alla data del 13.12.2024 trasmessa dalla ditta ICIL con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 53179 del 20.12.2024;

Il Sottoscritto Direttore dei lavori in contraddittorio con la ditta ICIL in data 27 del mese di Gennaio dell'anno Duemilaventicinque ha effettuato i necessari accertamenti al fine di stabilire l'effettiva ultimazione dei lavori.

In seguito ai riscontri eseguiti, in fase di sopralluogo è stata accertata anche la realizzazione degli interventi, di seguito riportati, commissionati per le vie brevi dopo il 13.12.2024:

- a seguito di disposizione del Comando dei VV.FF., per un altro impianto comunale, è stato collegato l'impianto fotovoltaico al pulsante di sgancio di emergenza, già a servizio del Plesso Scolastico;
- dato che la zona in cui è ubicato il Plesso Scolastico, oggetto di intervento, è molto ventilata, si è verificato il sollevamento del coperchio della passerella porta cavi, con successiva caduta dello stesso, nel parcheggio sottostante, molto pericoloso per l'incolumità dei bambini, genitori e personale scolastico, quindi è stato eseguito il fissaggio del coperchio della passerella porta cavi, con fascette in metallo, per tutta la sua lunghezza, per evitare il distacco.

Atteso che tali interventi sono di piccola entità e che non erano incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera e sono stati comunque eseguiti entro i 60 gg della comunicazione di ultimazione dei lavori.


C E R T I F I C A

che i lavori in epigrafe alla data del 13/12/2024 risultano ultimati, come da comunicazione prot. gen. n. 53179 del 20/12/2024.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

ICIL S.R.L.
RI/C.F. 09813891000



LA DIREZIONE DEI LAVORI

Ing. G. Califano